

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/>

Учетный № 78260044391621742702

Дата « 18 »мая 2026 года

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области**

**Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025

ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

фактический адрес: Удельный проспект, дом 20, литера А, город Санкт-Петербург, 194214

тел. (812) 293-76-66 факс (812) 554-49-43

E-mail: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/62- 346-2026

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«01» июня 2026 г.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Фёдоровна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50- 16095-2026 от 01.06.2026.

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка - детский сад № 44 Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование **ГБДОУ детский сад № 44 Выборгского района Санкт-Петербурга**)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения: 194291, город Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д.16 к.2, лит.А, Санкт-Петербург г, Актёрский проезд, д.4, стр.1

Юридический адрес: 194291, город Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д.16 к.2, лит.А
ИНН 7802139828

Руководитель: Заведующий ГБДОУ детский сад № 44 Выборгского района Санкт-Петербурга Шарова Надежда Владимировна.

(должность, Ф.И.О.)

Юридический адрес: 194291, город Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д.16 к.2, лит.А
ИНН 7802139828

Руководитель: Заведующий ГБДОУ детский сад № 44 Выборгского района Санкт-Петербурга Шарова Надежда Владимировна.

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита с 19.05.2026 по 01.06.2026 в ГБДОУ детский сад № 44 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д.16 к.2, лит.А, Санкт-Петербург Актёрский проезд, д.4, стр.1 выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

1. В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее — СП 2.4.3648-20) по заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 27.05.2026 №78-20-03ф-03/С3785-2026 сведения о вакцинации в ЛМК части сотрудников предоставлены не в полном объёме:

- у 11 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии (Василькова А.Р., Кожура М.А., Колосовская Н.С., Королькова Е.Н., Кошечкина У.Л., Оглоблин А.К., Романова О.Н., Шарипова А.П., Швецов Е.С.);

- у 3х сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори (Кожура М.А., Нефёдов И.С., Рахимов Ф.С.)

- у 4х сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против гепатита В (Кожура М.А., Нефёдов И.С., Королькова Е.Н., Кошечкина У.Л.).

Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д.16 к.2, лит.А,

2. В нарушение требований п. 2.11.6 СП 2.4.3648- по заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 27.05.2026 №78-20-03ф-03/С3783-2026 содержание действующего вещества в рабочем растворе дезинфицирующего средства «Жовель-Солид», отобранного в помещении для разведения дезинфицирующих средств в медицинском блоке, **не соответствует** концентрации активно действующего вещества, указанной в инструкции по приготовлению рабочих растворов.

3. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты стен и потолка в помещениях группы № 1; имеются следы протекания в коридоре между туалетом и игровой группы № 7.

4. В нарушение требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в группе № 1 (раннего возраста) отсутствует слив для обработки горшков.

5. В нарушение требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, не оборудовано поддоном.

Санкт-Петербург, Актёрский проезд, д.4, стр.1

6. В нарушение требований п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 по заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 27.05.2026 №78-20-03ф-03/С3782-2026 содержание действующего вещества в рабочем растворе дезинфицирующего средства «Фарма-Хлор», отобранного в помещении для разведения дезинфицирующих средств в медицинском блоке, **не соответствует** концентрации активно действующего вещества, указанной в инструкции по приготовлению рабочих растворов.

Указанные факты являются нарушением:

- п. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. п. 1.5, 2.11.6, 2.5.3, 3.1.7, 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе:

- п. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. п. 1.5, 2.11.6, 2.5.3, 3.1.7, 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1.1 Представить сведения о вакцинации/ревакцинации сотрудников: против дифтерии (Василькова А.Р., Кожура М.А., Колосовская Н.С., Королькова Е.Н., Кошечкина У.Л., Оглоблин А.К., Романова О.Н., Шарипова А.П., Швецов Е.С.);

- против кори (Кожура М.А., Нефёдов И.С., Рахимов Ф.С.)

- против гепатита В (Кожура М.А., Нефёдов И.С., Королькова Е.Н., Кошечкина У.Л.).

Срок исполнения – до 01.09.2026

1.2 Обеспечить соответствие содержания действующего вещества в рабочем растворе дезинфицирующего средства, согласно инструкции по его приготовлению.

Срок исполнения – со 02.06 2026 и постоянно

Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д.16 к.2, лит.А

1.3 Устранить дефекты стен и потолка в помещениях группы № 1; устранить следы протекания в коридоре между туалетом и игровой группы № 7.

Срок исполнения – до 01.09.2026

1.4 Установить в туалетной группы № 1 слив для обработки горшков.

Срок исполнения – до 01.09.2026

1.5 Оборудовать поддоном помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря.

Срок исполнения – до 01.09.2026

2. О выполнении предписания известить Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области: в срок до 01.09.2026

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Документы, подтверждающие выполнение предписания.

2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **ГБДОУ детский сад №44 Выборгского района Санкт-Петербурга**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Фёдоровна**

МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-02-05/62-346-2026 от «01» июня 2026г. получил «01» июня 2026г.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 44 Выборгского района Санкт-Петербурга Шарова Надежда Владимировна.

Подпись представителя организации _____ (Шарова Н.В.)